Testsatz Caldur Resthärte RG 100

Eigenschaften:

Testsatz colorimetrisch
Messbereich:[nbsp]1 Tropfen = 1,0 ° dH

Anwendung:

1. Proberöhrchen bis zur 5 (10) ml-Markierung mit der Wasserprobe füllen.
2. Reagenzflasche öffnen und 1 Tropfen in das Proberöhrchen geben, verschließen und schütteln. Ist die Resthärte kleiner als 1,0 (0,5) °dH, färbt sich die Wasserprobe grün. Färbt sich die Wasserprobe rot, sind mehr als 1,0 (0,5) °dH vorhanden. Durch Zugabe eines weiteren Tropfens Reagenz zur Wasserprobe kann der Messbereich auf 2,0 °dH erweitert werden.

Weitere Informationen:

Artikelnummer:[nbsp]04201280

verfügbare Gebindegrößen:[nbsp]1 Set = ausreichend für ca. 250 Messungen

© Link Chemie AG . Änderungen und Irrtümer vorbehalten

link chemie
chemical solutions

Link Chemie AG
Dürrwiesen 16
D-73614 Schorndorf

Tel.: +49 71 81 / 938 98-0
Fax: +49 71 81 / 938 98-60

info@ link-chemie.com
www.link-chemie.com